



**LEGENDE**

- CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE (FICHE TYPE "JOY"):**
- ⊙ # --> CIRCUIT 20A/120V (PRISE 2K)
  - ⊙ # --> CIRCUIT 20A/120V (PRISE 2K)
  - ⊙ # --> CIRCUIT 50A/120V (PRISE 5K)
  - ⊙ CIRCUIT 50A/120V 3 PRISES 2K - 1 PRISE 5K (PRISES 20A PROTÉGÉES PAR FUSIBLES À L'INTÉRIEUR)

- ELECTRICITÉ TECHNIQUE ET DE SERVICE:**
- ⊙ CIRCUIT MALT ISOLÉ 15A/120V (4 PRISES, VERROUILLABLE, JAUNE)
  - ⊙ CIRCUIT MALT ISOLÉ 15A/120V (4 PRISES, VERROUILLABLE, JAUNE) #23
  - ⊙ CIRCUIT NON-ISOLÉ 30A/120V-208V (1 PRISE, VERROUILLABLE, NOIR) #1-3-5
  - ⊙ PRISE DUPLEX TECHNIQUE CIRCUIT ISOLÉ 15A/120V
  - ⊙ PRISE DE COURANT CIRCUIT NON-ISOLÉ 15A/120V
  - ⊙ PRISE VERROUILLABLE CIRCUIT NON-ISOLÉ 30A/120V-208V
  - ⊙ DISJONCTEUR 100A/120V-208V 3 PH. NON-ISOLÉ (PRISES CAMLOCK)

- RACCORDS TECHNIQUES:**
- ⊙ RACCORD AUDIO
  - ⊙ RACCORD VIDÉO ET INTERPHONE
  - ⊙ BOÎTE DE RACCORD CONSOLE D'ÉCLAIRAGE
  - ⊙ RACCORD TÉLÉCOMMANDE PORTEUSE
  - ⊙ RACCORD POUR CAMÉRA LIAISONS TRIAX VERS MUR OUEST
  - ⊙ RACCORD POUR CAMÉRA LIAISONS TRIAX VERS MUR EST TV-2
  - ⊙ SUPPORT À CÂBLES DE CAMÉRA
  - ⊙ HORLOGE

- SIGNALISATION:**
- ⊙ APPAREIL D'ÉCLAIRAGE INDICATEUR D'ISSUE
  - ⊙ APPAREIL DE SIGNALISATION VISUELLE EN CAS D'URGENCE

- AIR ET EAU:**
- ⊙ LIGNE D'AIR COMPRIMÉ
  - ⊙ DRAIN DE PLANCHER
  - ⊙ TUYAU D'EAU

- CYCLORAMAS:**
- ⊙ CYCLO VELOURS NOIR +/-14'0" x 76'0" 4 SECTIONS DE +/-14'0" x 60'0" UNE SEULE PIÈCE
  - ⊙ CYCLO PVC +/-14'0" x 63'0" UNE SEULE PIÈCE
  - ⊙ CYCLO PVC +/-14'0" x 198'9" UNE SEULE PIÈCE
  - ⊙ CYCLO PVC +/-26'0" x 138'9" UNE SEULE PIÈCE

- DIVERS**
- #n \$ INTERRUPTEUR À BAS VOLTAGE
  - ⊙ SORTIE MURALE POUR TÉLÉPHONE
  - ⊙ BOÎTE DE RACCORD BELL
  - ⊙ CUVE
  - ⊙ BOÎTE DE PREMIERS SOINS
- HERSES À DÉCOR: MAX 1 POINT: 175 LIVRES  
MAX TOTAL: 500 LIVRES  
DIMENSIONS DU STUDIO: 70'0" x 86'0"

RÉALISATEUR	
ASSIST.-RÉALISATEUR	
DIRECTEUR TECHNIQUE	
CONCEPTEUR VISUEL	DATE
DESSINATEUR	DATE
REÇU À LA CONCEPTION VISUELLE	DATE



**STUDIO 3**

TITRE		
NO SÉRIE/ÉMISSION		
ÉCHELLE	DATE	HEURE
1/4" = 1'0"		